

Дата (ДД/ММ/ГГ)	Телефон
Компания	Название проекта
ФИО	Количество выключателей

Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему

Тип	BA52-41		BA53-41		BA55-41		BA56-41	
Наличие максимальных расцепителей	Электромагнитный		Электронный и электромагнитный		Электронный		Без расцепителя	
Тип защиты (блок МРТ)	Выберите по таблице 1.							
Номинальное напряжение, В	~690	=440	~690	=440	~690	=440	~690	=440
Номинальный ток, А	630 1000		250 400	630 1000	250 400	630 1000	630	1000
Для BA52-41 укажите ток электромагнит. расцепителя	2500	4000	6300		2400		6000	
	3200	5000	7000		3800			
Исполнение	Стационарный с ручным приводом				Стационарный с электромагнитным приводом			
	Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение выключателя: вывода неподвижных контактов вверх или влево)				Выдвижной с электромагнитным приводом			
Напряжение э/м привода, В	Переменный ток:	127	220	230	240	Постоянный ток:	110	
		380	415	550	660		220	
Доп. сборочные единицы	Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 2.							
Напряжение независимого расцепителя, В	Переменный ток:	110	127	220	230	240	Постоянный ток:	110
		380	400	415	550	660		220
Напряжение нулевого расцепителя, В	Переменный ток:	127	220	230	240	Постоянный ток:		110
		380	415	550	660			220
Дополнительные механизмы	Выберите нужный механизм по таблице 3							
Присоединение	Для стационарных							
	Переднее алюминиевой шиной				Переднее медной шиной			
	Переднее алюминиевым кабелем без кабельного наконечника (до 800 А)				Переднее медным кабелем без кабельного наконечника (до 800 А)			
	Заднее алюминиевой шиной				Заднее медной шиной			
	Для выдвижных							
	Заднее алюминиевой шиной				Заднее медной шиной			
Климатическое исполнение	УХЛ3		УХЛ3 Экспорт		Т3			

Таблица 1. Условное обозначение наличия и исполнения электронного расцепителя

MPT1-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания (КЗ), однофазного КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для ВА53-41, ВА55-41 переменного тока)
MPT2-МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ, с защитой по каналу КЗ с выдержками времени и без них, от токов включения (для ВА53-41, ВА55-41 переменного тока)
MPT6	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мгн; 0,1; 0,2; 0,3 с (для ВА53-41, ВА55-41 постоянного тока)
MPT8	Электронный максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ с выдержками времени: мгн; 0,2; 0,4; 0,6 с (для ВА53-41, ВА55-41 постоянного тока)
MPT-4МП	Электронный (микропроцессорный) максимальный расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, КЗ и токов включения (для ВА53-41, ВА55-41 переменного тока)
Нет	Без электронного расцепителя (для ВА56-41)

Таблица 2. Условное обозначение по дополнительным расцепителям и свободным контактам

Условное обозначе- ние испол- нения	Количество свободных контактов			Количество дополнительных свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель	Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения
	Замыкаю- щих	Размыкающих для выключателей		Размыкаю- щих	Замыкаю- щих			
		С ручным приводом	С э/м приводом					
00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2	2	1	2	2	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	+	-
18	1	2	1	2	2	+	-	-
22	1	2	1	-	-	+	+	-
25	2	2	1	-	-	-	+	-
45	-	-	-	-	-	-	-	+
46	2	2	1	2	2	-	-	+
47	1	2	1	2	2	+	-	+
49	-	-	-	-	-	-	+	+
51	2	2	1	-	-	-	-	-
52	1	2	1	-	-	+	-	-
54	2	2	1	-	-	-	+	+
58	1	2	1	-	-	+	+	+

Примечание. Знак «+» означает наличие сборочных единиц, знак «-» — их отсутствие. У выключателей ВА56 исполнение с нулевым расцепителем напряжения отсутствует.

Таблица 3. Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам

Условное обозначение исполнения	Дополнительные механизмы	Исполнение выключателей по способу установки	Примечание
0	Отсутствуют		
5	Механизм для оперирования через дверь распределительного устройства	Стационарные с ручным приводом	ВА50-41 все токи
6	Устройство для блокировки положений «Включено» и «Отключено»		
7	Узел для установки электромагнитного замка	Выдвижные	ВА50-41 1000 А
8	Узел для установки электромагнитного замка и выключателей сигнализации конечных положений		

Примечания:

- у выключателей ВА56-41 исполнение с нулевым расцепителем отсутствует
- выключатели номинальным током 800А производятся с отклонением от технических условий